

## ZAPYTANIE OFERTOWE

<b>Nieruchomość</b>	Budynek mieszkalny wielorodzinny
<b>Adres</b>	ul. Morawskiego 2; Poznań
<b>Dotyczy</b>	Modernizacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego klatek schodowych oraz hali garażowej.

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Morawskiego 2 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na modernizację oświetlenia ogólnego i awaryjnego klatek schodowych oraz hali garażowej w niżej wymienionym zakresie prac:

### **A) KLATKI SCHODOWE:**

- demontaż i utylizacja oprawy oświetleniowej - 249 szt.
- montaż i podłączenie oprawy LED - 249 szt.
- montaż i podłączenie opraw awaryjnych w klatkach A - E - 10 szt.
- przegląd oświetlenia AW i EW po naprawie z protokołem - 1 kpl.

#### Zestawienie materiałowe:

- Oprawa PXF LED 23W 407/x407 OPAL szary - 249 szt.
- Oprawa awaryjna n/t LED 3W SO IP 41 - 10 szt.
- Materiały pomocnicze / montażowe

### **B) HALA GARAŻOWA:**

- demontaż i utylizacja oprawy oświetleniowej - 212 szt.
- montaż i podłączenie oprawy LED - 212 szt.
- doprowadzenie zasilania
- montaż i podłączenie opraw awaryjnych LED - 73 szt.
- wymiana opraw ewakuacyjnych LED
- przegląd oświetlenia AW i EW po naprawie z protokołem - 1 kpl.

#### Zestawienie materiałowe:

- Oprawa herm. n/t LED 30W IP 65 - 212 szt.
- Oprawa awaryjna LED 3H - 54 szt.
- Oprawa n/t awaryjna LED 3H - 7 szt.
- Oprawa n/t awaryjna LED 3H - 12 szt.
- Materiały pomocnicze / montażowe

Uwagi:

- oferta musi zawierać potwierdzenie ważności min. 6 miesięcy
- **termin przesyłania ofert: do 31-05-2022 r.**
- miejsce realizacji zamówienia: ul. Morawskiego 2 w Poznaniu
- **do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie zapoznania się z obiektem, terenem w których przewidziane są roboty**
- gwarancja min. 5 lat
- każdą pozycję należy wycenić osobno

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: [dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu:

Dawid Dudzik

tel. 513-038-034

email: [dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)