

ZAPYTANIE OFERTOWE

| | |
|---------------------|--|
| Nieruchomość | Budynek mieszkalny wielorodzinny |
| Adres | ul. Heweliusza 1-11; Poznań |
| Numer oferty | HE1/2024/07 |
| Dotyczy | Wymiany oraz przeróbki oświetlenia awaryjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym |

Szanowni Państwo

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości przy ulicy Heweliusza 1-11 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac związanych z wymianą oraz przeróbką oświetlenia awaryjnego zgodnie z poniższym zakresem:

I. Zakres prac:

1. Przeróbka oprav dwufunkcyjnych na jednofunkcyjne na klatkach schodowych:
 - Demontaż istniejących oprav dwufunkcyjnych w wyznaczonych lokalizacjach na klatkach schodowych.
 - Modernizacja układów zasilania w istniejących opravach w celu przystosowania ich do obsługi jednofunkcyjnej pracy.
 - Wymiana świetlówek na energooszczędne LED tuby (oznaczenie: LED).
2. Montaż lamp awaryjnych jednofunkcyjnych przy zmodernizowanych opravach:
 - Instalacja nowych lamp awaryjnych jednofunkcyjnych (oznaczenie: AW) w miejscach zmodernizowanych oprav na klatkach schodowych.
 - Połączenie nowych oprav z istniejącą instalacją elektryczną w sposób zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
 - Weryfikacja poprawności działania po instalacji.
3. Wymiana lamp awaryjnych jednofunkcyjnych na parterach klatek schodowych:
 - Demontaż istniejących, uszkodzonych lamp awaryjnych.
 - Montaż nowych lamp awaryjnych jednofunkcyjnych (oznaczenie: AW) w sposób zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
 - Weryfikacja poprawności działania po instalacji.
4. Wymiana niedziałających lamp awaryjnych typu HELIOS:
 - Demontaż uszkodzonych lamp awaryjnych typu HELIOS (oznaczenie: AW-H).
 - Montaż nowych lamp tego samego typu w sposób zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
 - Weryfikacja poprawności działania po instalacji.

5. Wymiana nie działających lamp awaryjnych kierunkowych:

- Demontaż uszkodzonych lamp awaryjnych kierunkowych (oznaczenie: AW-HK).
- Montaż nowych lamp tego samego typu w sposób zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
- Weryfikacja poprawności działania po instalacji.

6. Testy i dokumentacja powykonawcza:

- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych całego systemu oświetlenia awaryjnego.
- Sporządzenie raportu z wykonanych prac, zawierającego:
 - Wyniki testów poprawności działania oświetlenia.
 - Wykaz zamontowanych urządzeń.

7. Dodatkowe czynności:

- Wszelkie niezbędne prace adaptacyjne w zakresie instalacji elektrycznej.
- Usunięcie zdemontowanych urządzeń i ich utylizacja zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
- Zapewnienie materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji zamówienia.

II. Zestawienie materiałowe:

| symbol | KOD | NAZWA | ilość |
|--------|------------------------------------|---|-------|
| AW | TM-OR.M1ATN600W | ONTEC R M1 AT ANTYPANIC 1h | 252 |
| AW-HK | TM-OS.M2ATM360W + TM-AKC.OS06 | ONTEC S M2 IP65 1h AT + flaga OS | 20 |
| AW-H | TM-OS.M2ATM360W | ONTEC S M2 IP65 1h AT | 36 |
| LED | symbol: EK8548; kod: 5902693785484 | Eko-Light - Światłówka LED 15,5W 2200lm 3000K 120cm | 442 |

III. Wytyczne do zapytania ofertowego:

1. W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą.
4. Oferta musi zawierać potwierdzenie ważności min. 6 miesięcy.
5. Oferty cenowe należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: dawid.dudzik@palatyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia **7 stycznia 2025r.**
6. Oferty cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający ma prawo do unieważnienia procedury udzielenia zamówienia na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny unieważnienia a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Z tytułu unieważnienia procedury lub pozostawienia postępowania bez wyboru ofert Zamawiający nie ponosi konsekwencji finansowych związanych z opracowaniem oferty przez Wykonawcę.
8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy winno uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
9. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

IV. Wytyczne gwarancyjne:

1. Zakres gwarancji:
 - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonane prace i zamontowane urządzenia oświetlenia awaryjnego na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Obowiązki gwaranta w przypadku awarii lub wadliwego działania lamp:
 - W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, wadliwego działania lub innej niezgodności z dokumentacją techniczną, Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do:
 - Demontażu uszkodzonej lampy lub urządzenia,
 - Dostarczenia i montażu nowej lampy lub urządzenia tego samego typu i modelu, spełniającego określone w umowie parametry techniczne,
 - Weryfikacji poprawności działania zamontowanego urządzenia po wymianie.
3. Koszty po stronie Gwaranta:
 - Wszystkie koszty związane z wymianą lampy, w tym:
 - Koszt dostarczenia nowego urządzenia,
 - Koszt robocizny,
 - Koszt wykorzystania narzędzi i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia naprawy,
 - Koszty transportu i utylizacji wadliwego sprzętu.
4. Termin usunięcia usterek:
 - Gwarant zobowiązuje się usunąć zgłoszone usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

V. Załączniki:

- zestawienie lokalizacji lamp (załącznik nr 1).

Osoba do kontaktu:

Dawid Dudzik

tel. 513-038-034

email: dawid.dudzik@palatyn.pl