

## ZAPYTANIE OFERTOWE

<b>Nieruchomość</b>	<b>Budynek mieszkalny wielorodzinny</b>
<b>Adres</b>	<b>ul. Saperska 36A-B, 38A-B</b>
<b>Data</b>	<b>05.09.2015r.</b>
<b>Temat</b>	<b>Prace naprawcze po przeglądzie PPOŻ</b>
<b>Numer oferty</b>	<b>SA36/02/2015</b>

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Saperska 36A-B, 38A-B w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac naprawczych systemu PPOŻ zgodnie z uwagami po przeglądzie:

I. System eksplozometryczny:

1. 2x centrala sterująca SSO-2004 nr fabryczny 10071036/38 – niesprawna (centrala sterująca wyłączona, luźne przewody, system niesprawny).
2. 8x czujka typ Alter – niesprawna.
3. Sterowanie wentylacją – niesprawne.
4. Sterowanie sygnalizacją świetlną – niesprawne.
5. Centrala detekcyjna – wyłączona.

II. System oddymiający:

6. 1x centrala oddymiająca AFG 2004 – niesprawne zasilanie akumulatorowe - konieczna wymiana akumulatorów.
7. 2x centrala oddymiająca RWA-2A – niesprawne zasilanie akumulatorowe - konieczna wymiana akumulatorów.
8. 3x przycisk ROP – brak reakcji.
9. 1x centrala oddymiająca RWA-2A - uszkodzony zamek centrali.
10. W budynkach, klatkach schodowych oraz na terenie hali garażowej – przyciski ppoż bez odpowiednich oznaczeń – należy ustalić przeznaczenie przycisków.

III. Oświetlenie ewakuacyjne:

11. 6x lampa oświetlenia ewakuacyjnego – niesprawna.

**Termin przesyłania ofert: do 28.09.2015 r.**

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: [dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

**Miejsce realizacji zamówienia: ul. Saperska 36A-B, 38A-B w Poznaniu,**

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik  
tel. 513 038 034  
[dawid.dudzik@palatyn.pl](mailto:dawid.dudzik@palatyn.pl)