

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Saperska 36A-B, 38A-B
Data	29.12.2015r.
Temat	Prace naprawcze po przeglądzie PPOŻ
Numer oferty	SA36/03/2015

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Saperska 36A-B, 38A-B w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac naprawczych systemu PPOŻ w niżej wymienionym zakresie:

1. Drzwi pożarowe
 - regulacja sprężyny naciągowej (drzwi do śmietników) – 3szt.
 - uzupełnienie brakujących uszczelek pęczniejących – 3szt.
2. Pożarowe wyłączniki prądu:
 - montaż wyzwalaczy pożarowych w wyłącznikach kompaktowych – 9szt.
 - podłączenie okablowania w rozdzielniach oraz wyłącznikach – kpl.
 - wymiana wyłączników pożarowych w hali garażowej – 4szt.
 - wykonanie okablowania wyłącznika pożarowego w klatce 36A – mb
 - montaż oznaczeń wyłączników ppoż – kpl.
3. Oddymianie:
 - oznakowanie przycisków oddymiania - kpl
 - naprawa, wymiana okablowania w niedziałających przyciskach – mb
 - naprawa, wymiana uszkodzonych przycisków oddymiania – kpl
 - wymiana akumulatora centrali sterującej AFG 2004 (klatka 36A) – 1szt.
 - wymiana akumulatora centrali sterującej RWA-2A (klatka 36B/A, 36B) – 2szt.
 - naprawa uszkodzonego zamka centrali siłownika kłapy (klatka 38A i 38B) – 2szt.
4. Wentylacja - hala garażowa:
 - montaż brakującego falownika – 1szt.
 - podłączenie oraz prawidłowe skonfigurowanie szafy automatyki – kpl.
 - wymiana uszkodzonego czujnika gazu – 3szt.
 - podłączenie do szafy automatyki centralek sterujących – kpl.
 - wykonanie odpowiedniej dokumentacji – kpl
5. Oświetlenie ewakuacyjne:
 - wymiana akumulatorów w lampach – 6szt.

Termin przesyłania ofert: do 11.01.2016 r.

Oferty prosimy kierować

- drogą mailową: inspektor działu technicznego: dawid.dudzik@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Saperska 36A-B, 38A-B w Poznaniu,

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik
tel. 513 038 034
dawid.dudzik@palatyn.pl