

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nieruchomość	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres	ul. Naramowicka 180A-D, 61-611 Poznań
Data	12.09.2017 roku
Temat	Wykonanie wentylacji w wiatrołapach
Numer oferty	N180/01/2017

Szanowni Państwo,

Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Naramowicka 180A-D w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie wentylacji grawitacyjnej wiatrołapów z uwzględnieniem poniższego zakresu prac:

1. zabezpieczenie miejsc prowadzonych prac,
2. wykucie otworów wentylacyjnych 14x14 cm lub \varnothing 14 cm,
3. docieplenie kanałów wentylacyjnych,
4. założenie kratki wentylacyjnych,
5. uporządkowanie terenu,
6. wywóz i utylizacja odpadów

Specyfikacja budynków:

- cztery budynki, każdy z 3 klatkami schodowymi (3 wiatrołapy), łącznie 12 wiatrołapów
- przepływ powietrza na każdy wiatrołap 15 m³/h,
- kratki należy dobrać w oparciu o PN-83/B-03430/Az3:2000,
- ściany wiatrołapu wykonane z bloczków silikatowych gr. 25 cm, ocieplone styropianem gr. 10 cm, obustronnie otynkowane.

Uwaga:

1. Proszę podać koszt robocizny, sprzętu oraz materiału niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac.
2. Oferta musi zawierać informacje:
 - jaki będzie okres gwarancji
 - potwierdzenie, że okres ważności oferty wynosi min. 6 miesięcy

Termin przesyłania ofert: do 29.09.2017 roku

Oferty prosimy kierować :

- drogą mailową: malgorzata.filipiak@palatyn.pl
- osobiście w siedzibie firmy: PALATYN Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o. o.

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Naramowicka 180A-D w Poznaniu,

W razie jakichkolwiek pytań lub uzgodnień oraz w celu ustalenia spotkania na terenie nieruchomości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z inspektorem działu technicznego:

Dawid Dudzik
tel. 513-038-034
dawid.dudzik@palatyn.pl

Dokumentacja zdjęciowa:

