



UWAGA!
 Urządzenia P0,F0,KM,DPC,HM0
 dostarczone i montowane przez Veolie

Węzeł cwu i zawory P1 dostarczone
 i montowane przez Inwestora.

Węzeł podłączyć do instalacji ciepłej wody
 rurami PP PN20 o średnicy:

cw 75x12.5 mm
 cyr. cw. 40x5,6 mm
 wz 63x10.5 mm

NAZWISKO	DATA	PODPIS	BRANŻA:	STADIUM:
Projektował: mgr inż R. Sztukiewicz	02.2021		instalacyjna	P.W.
Objekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Rycerska 12-14-16, Poznań			Skala 1:50
Rysunek:	Rzut pomieszczenia węzła ciepłego			Nr rys. 3